

ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50, 72-010 POLICE

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
zwikpolice.pl

Police, dnia 09.12.2020 r.

Pytania i odpowiedzi NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów” na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. z późniejszymi zmianami. Kolejny numer przetargu w danym roku: **ZWIK /9/2020.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 z dnia 01 grudnia 2020 r.

Czy z producentem stolarki musi być podpisana umowa o podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiającego, dotyczy to również klimatyzatorów?

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 01 grudnia 2020 r.

Zasady powierzania podwykonawcom realizacji robót objętych niniejszym postępowaniem zostały określone w rozdziale VIII część I SIWZ (IDW).

Pytanie nr 2 z dnia 01 grudnia 2020 r.

Czy Zamawiający udostępni obiekt również w soboty?

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 01 grudnia 2020 r.

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie obiektu we wszystkie soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 3 z dnia 01 grudnia 2020 r.

Proszę o dokładny rysunek szczegółu – ścianka panelowa barpan oraz wymiary.

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 01 grudnia 2020 r.

Zamawiający nie uznaje za uzasadnione uzupełnianie dokumentacji technicznej o rysunek szczegółu – ścianki panelowej barpan. Sposób wykonania i wymiary ścianki panelowej-maskującej np. Barpan b100+ lub równoważnej muszą uwzględniać wymagania zawarte w SIWZ i dokumentacji technicznej. Wymiary niezbędne do wyceny ścianki panelowej podano w przedmiarze robót.

Pytanie nr 4 z dnia 01 grudnia 2020 r.

Co oznacza w umowie do wykonawcy należy: § 8 pkt 1 ppkt 16 „Zaświadczenie właściwych jednostek i organów” ?

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 01 grudnia 2020 r.

§ 8 pkt 1 ppkt 16 umowy należy rozumieć zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, w którym jest mowa, że do wykonawcy należy cyt.: „Przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień wymaganych prawem i wynikających z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy niezbędnych do zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zakończenia budowy”.

Pytanie nr 5 z dnia 02 grudnia 2020 r.

Kto ponosi koszty przeglądów gwarancyjnych odpłatnych co pół roku za klimatyzację ?

Odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 02 grudnia 2020 r.

Wszelkie koszty przeglądów klimatyzacji w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy na wykonane roboty ponosi wykonawca.

Pytanie nr 6 z dnia 02 grudnia 2020 r.

Z uwagi na informację od producenta napędów automatyki drzwiowej dotyczącej umowy serwisowej z użytkownikiem drzwi, prosimy o wyjaśnienie czy umowa będzie podpisana z Zamawiającym czy z Wykonawcą ?

Odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 02 grudnia 2020 r.

W okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy na wykonane roboty wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w swoim imieniu i na swój koszt wszelkie umowy serwisowe konieczne do właściwego użytkowania napędów automatyki drzwiowej.

Pytanie nr 7 z dnia 02 grudnia 2020 r.

We wzorze umowy jest zapis o 10-cio dniowej akceptacji materiałów budowlanych przez inspektora ze strony Zamawiającego. Czy jest możliwość skrócenia tego czasu, ponieważ może to mieć wpływ na termin wykonania robót ?

Odpowiedź na pytanie nr 7 z dnia 02 grudnia 2020 r.

Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia okresu akceptacji materiałów budowlanych przez inspektora ze strony Zamawiającego do 5-ciu dni roboczych od dnia wystąpienia.

Zatwierdzam