

ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE SP. Z O.O.
UL. GRZYBOWA 50
72-010 POLICE

tel. (+48) 91 42 21 310
fax (+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
zwikpolice.pl

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci wodociągowej Dy 160 wraz z przyłączami w ul. Władysława Broniewskiego, Ogrodowej, Kopernika, Świętej Anny oraz Piastów w Policach” przeprowadzanego na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 03 lutego 2021 r. Kolejny numer przetargu w danym roku: ZWIK /2/2022.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawcy następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 z dnia 7 marca 2022 r.

W związku z możliwością występowania wód gruntowych, prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji geologicznej wykonanej dla planowanej inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 7 marca 2022 r.

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej wykonanej dla planowanej inwestycji.

Pytanie nr 2 z dnia 7 marca 2022 r.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie proj. sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego rurą wzmocnioną (na odcinkach innych niż wskazane w projekcie jako przecisk pod drogami)?

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 7 marca 2022 r.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania proj. sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego rurą wzmocnioną na odcinkach innych niż wskazane w projekcie jako przecisk pod drogami.

Pytanie nr 3 z dnia 7 marca 2022 r.

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego na projektowane roboty? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie danej dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 7 marca 2022 r.

Zamawiający nie posiada zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na projektowane roboty. Obowiązki Wykonawcy związane z uzyskaniem zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zostaną określone w stosownej zmianie do umowy oraz SWZ i opublikowane na stronach na których jest prowadzone niniejsze postępowanie tj. www.zwikpolice.pl; www.bip.police.pl.

Pytanie nr 4 z dnia 8 marca 2022 r.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę rury osłonowej ze stalowej na rurę tworzywową (na odcinkach zaprojektowanych do wykonania metodą bezwykopową)?

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 7 marca 2022 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rury osłonowej ze stalowej na rurę tworzywową.

Zatwierdzam:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Rafał Zieliński
Rafał Zieliński

